

Značka:

Vyřizuje / linka:

Místo a datum:

ČIŽP/42/2021/2131 MVDr. Vavřínová/142  
České Budějovice, 07.06.2021

## Upozornění na podmínky ochrany dřevin při stavebních činnostech

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice (dále „ČIŽP“), jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 80 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), se v rámci své činnosti zabývá stavebním projektem „Revitalizace parku Dukelská“.

Dle zjištění ČIŽP v současné době probíhá pro akci „Revitalizace parku Dukelská“ společné územní a stavební řízení, ve kterém ČIŽP není dotčeným orgánem státní správy. ČIŽP však byla upozorněna na možný problém týkající se ochrany dřevin při stavebních činnostech v souvislosti s realizací tohoto projektu. Přestože v projektové dokumentaci akce „Revitalizace parku Dukelská“ je uveden v této souvislosti odkaz na ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti (dále „ČSN 83 9061“) a povinnost plnit požadavky této normy, ČIŽP zná případy poškození dřevin, ke kterým došlo, přestože byly práce provedeny v souladu s projektem a na základě stavebního povolení, kde jednou s podmínkou bylo dodržení ČSN 83 9061. Proto chce tímto z preventivních důvodů upozornit na základní aspekty této problematiky.

Z projektové dokumentace, kterou má ČIŽP k dispozici, vyplývá, že stavební práce budou na realizaci projektu Revitalizace parku Dukelská probíhat v blízkosti vzrostlých dřevin, které jsou určeny k zachování na této lokalitě. ČIŽP chce upozornit především na požadavky ČSN 83 9061 týkající se ochrany stromů před mechanickým poškozením (bod 4.6. a násl.) a ochranu kořenového prostoru dřevin (bod 4.9. a násl.). V závazném stanovisku Magistrátu města České Budějovice č.j. OOZP/10708/2020/ZS Mel ze dne 13.10.2020 je souhlas do významného krajinného prvku podmíněn mimo jiné tím, že „... min. vzdálenost od výkopových prací bude za okapovou linií stromů, nejméně však 2,5 m od paty kmene.“. Dle ČSN 83 9061 je stanovena min. vzdálenost pro provádění výkopů v kořenovém prostoru stromů čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. **V případě dřevin rostoucích v dané lokalitě je čtyřnásobek obvodu kmene vzdálenost až cca 10 m** (při obvodu kmene dřeviny 250 cm) **a nelze tak zde uplatnit v ČSN také uvedenou vzdálenost 2,5 m.** Je pravděpodobné, že stavební (výkopové) práce budou zasahovat do kořenového prostoru těchto dřevin, ve kterém lze očekávat nejen kořeny s vyživovací funkcí, ale také staticky významné kořeny. **V tomto případě (nelze-li tomuto zabránit) se smí stavební jámy, rýhy apod. hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky.** V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat. Také se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm, poškozené kořeny se musí ošetřit.

Doporučujeme ve stavebním povolení stanovit podmínku provádění zemních prací tak, aby bylo zcela zřejmé, že v blízkosti stromů není možné hloubit strojově, tzn., že v prostoru mezi vzdáleností odpovídající čtyřnásobku obvodu kmene a vzdáleností 2,5 m od kmene, je možné práce provádět pouze ručně, s důrazem na co nejmenší poškození kořenů. ČIŽP jsou z praxe známy případy, kdy si společnosti realizující zemní práce vysvětlily podmínku „... nejméně však 2,5 m ...“ tak, že provedením strojového výkopu ve vzdálenosti více než 2,5 m od kmene nelze dřevinu poškodit a porušit tak zákon o ochraně přírody. ČIŽP dále doporučuje na výše uvedené povinnosti, které vyplývají z předmětné normy, výslovně upozornit zhotovitele stavby. Potřeba vyššího podílu ruční práce by měla být zřejmá již ze zadávací projektové dokumentace a měla by být zohledněna také ve výkazu výměr, aby mohl být rozsah prací odpovídajícím způsobem oceněn.

Na závěr ČIŽP uvádí, že nedodržení doporučených pravidel může vést k poškození dřeviny, jehož důsledkem může být i bezpečnostní riziko, v krajních případech vedoucí až ke statickému selhání stromů.

Mgr. Petr Král  
vedoucí oddělení ochrany přírody

Na vědomí: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, IČO:  
00244732